



Teknologi

MDT™ - Molecular Disruptive Technology

Destruerer alle luftbårne patogener, Biofarer, VOC'er. Fjerne effektivt støvpartikler.

Egenskaber og anvendelse

200 m ³ luft pr. time	Egenskaber	Eksempler på anvendelse
AS5-200	<p>Renser for og destruerer støvpartikler, lugt, røg, tobaksolierester, luftbårne bakterier, mug- og svampesporer, VOC'er (Flygtige organiske midler)</p> <p>Hurtig og effektiv rensning for biologiske skadestoffer</p>	Mindre kontorer, hotelværelser, mødelokaler og klinikker

Korrekt dimensionering

For at beregne maksimal effekt i forhold til et givent behov ganges lokalets rumfang med det anbefalede antal luftskift pr. time

Vi anbefaler til

- indeklime min. 3 luftskifte pr. time
- skadeservice min. 5 luftskifte pr. time
- laboratorier min. 6 luftskifte pr. time

Vigtig information

Skal altid tilsluttes strømkilde med jord

Fastmonterede produkter skal installeres af en autoriseret el-installatør

AirManager™-produkter må aldrig anvendes i stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da koncentreret stegedefedt tilstopper filtrene

Tekniske specifikationer
Ekstra information

Luftgennemstrømning/time	Op til 200 m ³	Friktionsfrie MAGLEFF ventilatorer
Konstruktion	Laserskåret, bukket og svejset stålkabinet med antibakteriel overflade	
Materiale/farve	Sort, pulverlakering	Rustfri stål og alle farver mod et pristillæg
Vægt og udstyr	3,9 kg. incl. håndtag	
Lydniveau/1 m afstand	39 dB	
El-tilslutning	220/240V, 50 Hz enkeltfaset med jord	
Sikring	220 – 240V, F: 3,15 Ampere	
Strømforbrug	65W	
Strømforsyning/betjening	IEC strømindtag med indbygget sikring samt tænd/sluk-knap med indbygget lys	
Placering	Kan placeres på alle vandrette flader nær anvendelig strømkilde	Min. 500 mm afstand til væg, loft og inventar for tilstrækkelig luftcirkulation
Bemærk	AirManager™ apparater må ikke tildækkes og skal altid tilsluttes strømkilde med jord	
Tilbehør	Elektrostatisk High Air Flow (HAF) filter 2 m strømkabel	HAF-filter opfanger ultrafine partikler på ned til 0,1 My (μ)
Rengøring	Aftørring med en tør klud	
Service	Minimum årligt obligatorisk eftersyn og rengøring af de indre dele udføres af en autoriseret AirManager™ servicetekniker	Evt. yderligere antal serviceeftersyn aftales ved indgåelse af kontrakt
Filterskift	Foretages almindeligvis min. hver 3. måned I bakteriologisk miljø skiftes min. hver måned	Afhændes som almindeligt restaffald Afhændes som klinisk risikoaffald

Standarder og bemærkninger:

Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL.

2-5 års produktgaranti:

På alle fastmonterede AirManager™-produkter gives 5 års fuld garanti mod fabriktionsfejl, ellers 2 år. Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at produktet installeres, anvendes og serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende brugermanual.

 Øvrige salgs- og leveringsbetingelser er tilgængelige på www.airmanager.dk